

广西壮族自治区国防动员办公室

编号：GFSRFSG2024—010

关于河池市大任产业园保障性租赁住房项目 (综合市场地块) 防空地下室 施工许可审查意见书

河池大任创新发展投资有限责任公司：

你单位申报的河池市大任产业园保障性租赁住房项目（综合市场地块）防空地下室防护设计（施工）审查的相关材料收悉。根据《中华人民共和国人民防空法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》《关于规范防空地下室建设 优化营商环境助推产业发展的实施意见》（桂防规〔2022〕1号）等相关规定，现就该项目防空地下室防护设计施工审查提出如下意见：

一、经复核，该项目代码为 2208-451209-89-01-931707，共有 1#楼公寓、2#楼公寓、3#楼住宅、4#楼住宅、5#楼住宅、6#楼公寓、7#楼住宅、8#楼公寓、9#楼住宅等 9 个单体建筑（含连廊），一次性计容面积 80145.55 平方米，应建防空地下室面积不少于 3205.82 平方米，拟设置在 2#楼公寓、9#楼住宅地下室负一层。

二、同意申请人此次申报建设 3267.09 平方米防空地下室，调整设置在 1-2#楼公寓、9#楼住宅地下室负一层，为甲类二等人

员掩蔽部，设 2 个防护单元，防护等级为核六级常六级，防化级别为丙级。

三、请你单位按照《防空地下室防护设计规划审查意见书》（审批号：GFSRFSJ2024-001）要求，抓好项目应建防空地下室建设。

四、核发的防空地下室施工许可审查意见书为**河池市大任产业园保障性租赁住房项目（综合市场地块）**办结应建防空地下室的新建民用建筑项目防空地下室防护设计审查审批事项的凭证。

