

广西壮族自治区国防动员办公室

编号：GFSRFSG2024—012

关于广西交通职业技术学院昆仑校区二期建设项目（第一批）（19#、20#、21#学生宿舍） 防空地下室施工许可审查意见书

广西交通职业技术学院：

你单位申报的广西交通职业技术学院昆仑校区二期建设项目（第一批）（19#、20#、21#学生宿舍）防空地下室防护设计（施工）审查的相关材料收悉。根据《中华人民共和国人民防空法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》和《关于规范防空地下室建设 优化营商环境助推产业发展的实施意见》（桂防规〔2022〕1号）等相关规定，现就该项目防空地下室防护设计施工审查提出如下意见：

一、经复核，申报项目代码为 2020-450000-83-01-063466，该项目包括 19#、20#、21#学生宿舍 3 个单体建筑，一次性计容面积 91888.25 平方米，应建防空地下室面积不少于 4594.41 平方米。

二、同意申请人此次申报建设 4853.11 平方米防空地下室，设置在 20#学生宿舍楼地下一层，设甲类二等人员掩蔽部 3 个防护单元，防护等级核 6 级常 6 级，防化级别为丙级。

三、请严格按照《防空地下室防护设计规划审查意见书》（审批号：GFSRFSJ2022-012）要求，抓好项目应建防空地下室建设。

四、核发的施工审查意见书为广西交通职业技术学院昆仑校区二期建设项目（第一批）（19#、20#、21#学生宿舍）办结应建防空地下室的民用建筑项目防空地下室防护设计审查审批事项的凭证。

